



VIK-HR d.o.o.
VIK Cert, Odjel C1- Certifikacija proizvoda
Zagrebačka cesta 231, HR-10000 ZAGREB
Prijavljeno tijelo (NB) br. 2486



CERTIFIKAT O STALNOSTI SVOJSTAVA

2486 – CPR – 038

U skladu Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 09. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište Građevnih proizvoda (Uredba o građevnim proizvodima; eng. *Construction Products Regulation, CPR*), ovaj certifikat vrijedi za građevni proizvod:

NADZEMNI HIDRANTI -

oznaka i tipova navedenih u privitku ovog certifikata i koji je sastavni dio ovog certifikata

koje stavlja na tržište:

VALMAN d.o.o.

Gospodara Vučića 35, 11000 Beograd, Rep. Srbija

i koje je proizveo u proizvodnom pogonu:

VALMAN d.o.o.

Industrijska zona, Šalinačka bb, 11300 Smederevo, Rep. Srbija

Ovim se certifikatom potvrđuje da su primijenjene sve odredbe koje se odnose na ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava opisanih u dodatku ZA usklađene norme:

EN 14384:2005
(HRN EN 14384:2007)

propisanim za sustav 1 za svojstva navedena u ovom certifikatu te da

proizvod ispunjava sve gore propisane zahtjeve.

Ovaj certifikat prvi put je izdan **23.04.2021.** te mu se produljuje valjanost do datuma navedenog na certifikatu, odnosno sve dok se značajno ne promijene norme, građevni proizvod, postupci ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava ili uvjeti proizvodnje u tvornici, ili dok nije suspendiran ili opozvan od odobrenog tijela za certifikaciju proizvoda.

Zagreb, 08.10.2025.

Odgovorna osoba:

mr. Vladislav Špacir, dipl.ing.

Vrijedi do: **21.10.2026.**

Direktor:

Josipa Špacir, dipl.ing.

17065 - HAA



3026



Zagrebačka cesta 231, HR-10000 ZAGREB
Tel +385 1 2313 060; Fax +385 1 2332 036
www.vik.hr vik@vik.hr

VIK-HR d.o.o.

VIK Cert, Odjel C1- Certifikacija proizvoda

Zagrebačka cesta 231, HR-10000 ZAGREB

Prijavljeno tijelo (NB) br. 2486

PRIVITAK CERTIFIKATU O STALNOSTI SVOJSTAVA 2486-CPR-038

Popis proizvoda proizvođača: Valman d.o.o.,
Gospodara Vučića 35,
11000 Beograd, Rep. Srbija

Tablica 1. Nadzemni hidranti proizvođača Valman d.o.o.

Br.	Naziv i nazivni promjer DN (mm)	Ugradbena dužina (mm)	Oznaka tipa	Izlazni priključci	PN (bar)
1.	Nadzemni hidrant nelomljivi s dvostrukim zatvaranjem DN 80	RD1000; RD1250; RD1500	A	B+2C; 2B	10/16
2.	Nadzemni hidrant nelomljivi s dvostrukim zatvaranjem DN 100	RD1000; RD1250; RD1500	A	B+2C; 2B; A+2B	
3.	Nadzemni hidrant nelomljivi s dvostrukim zatvaranjem DN 150	RD1000; RD1250; RD1500	A	B+2C; 2B; A+2B	
4.	Nadzemni hidrant lomljivi s dvostrukim zatvaranjem DN 80	RD1000; RD1250; RD1500	C	B+2C; 2B	
5.	Nadzemni hidrant lomljivi s dvostrukim zatvaranjem DN 100	RD1000; RD1250; RD1500	C	B+2C; 2B; A+2B	
6.	Nadzemni hidrant lomljivi s dvostrukim zatvaranjem DN 150	RD1000; RD1250; RD1500	C	B+2C; 2B; A+2B	
7.	Nadzemni hidrant nelomljivi s dvostrukim zatvaranjem DN 80 PUR	RD1000; RD1250; RD1500	A	B+2C; 2B	
8.	Nadzemni hidrant nelomljivi s dvostrukim zatvaranjem DN 100 PUR	RD1000; RD1250; RD1500	A	B+2C; 2B; A+2B	
9.	Nadzemni hidrant nelomljivi s dvostrukim zatvaranjem DN 150 PUR	RD1000; RD1250; RD1500	A	B+2C; 2B; A+2B	
10.	Nadzemni hidrant lomljivi s dvostrukim zatvaranjem DN 80 PUR	RD1000; RD1250; RD1500	C	B+2C; 2B	
11.	Nadzemni hidrant lomljivi s dvostrukim zatvaranjem DN 100 PUR	RD1000; RD1250; RD1500	C	2B; A+2B	
12.	Nadzemni hidrant lomljivi s dvostrukim zatvaranjem DN 150 PUR	RD1000; RD1250; RD1500	C	2B; A+2B	
13.	Nadzemni hidrant nelomljivi DN 80 BD	RD1000; RD1250; RD1500	A	B+2C; 2B	
14.	Nadzemni hidrant nelomljivi DN 100 BD	RD1000; RD1250; RD1500	A	B+2C; 2B; A+2B	
15.	Nadzemni hidrant nelomljivi DN 150 BD	RD1000; RD1250; RD1500	A	B+2C; 2B; A+2B	
16.	Nadzemni hidrant lomljivi DN 80 BD	RD1000; RD1250; RD1500	C	B+2C; 2B	
17.	Nadzemni hidrant lomljivi DN 100 BD	RD1000; RD1250; RD1500	C	B+2C; 2B; A+2B	
18.	Nadzemni hidrant lomljivi DN 150 BD	RD1000; RD1250; RD1500	C	B+2C; 2B; A+2B	

VIK-HR d.o.o.

VIK Cert, Odjel C1- Certifikacija proizvoda

Zagrebačka cesta 231, HR-10000 ZAGREB

Prijavljeno tijelo (NB) br. 2486

Tablica 1. (nastavak) Nadzemni hidranti proizvođača Valman d.o.o.

Br.	Naziv i nazivni promjer DN (mm)	Ugradbena dužina (mm)	Oznaka tipa	Izlazni priključci	PN (bar)
19.	Nadzemni hidrant nelomljivi DN 80 LC	RD750; RD1000; RD1250; RD1500	A	B+2C; 2B	10/16
20.	Nadzemni hidrant lomljivi DN 80 LC	RD750; RD1000; RD1250; RD1500	C	B+2C; 2B	
21.	Nadzemni hidrant nelomljivi DN 80 LC PUR	RD750; RD1000; RD1250; RD1500	A	B + 2C	
22.	Nadzemni hidrant nelomljivi DN 100 LC PUR	RD750; RD1000; RD1250; RD1500	A	B + 2C	
23.	Nadzemni hidrant lomljivi DN 80 LC PUR	RD750; RD1000; RD1250; RD1500	C	B + 2C	
24.	Nadzemni hidrant lomljivi DN 100 LC PUR	RD750; RD1000; RD1250; RD1500	C	B + 2C	
25.	Tunelski hidrant DN 80	H = 1000 mm	A	B+2C; 2B	
26.	Tunelski hidrant DN 100	H = 1000 mm	A	B+2C; 2B; A+2B	
27.	Tunelski hidrant DN 80 LC	H = 1000 mm	A	B+2C; 2B	
28.	Tunelski hidrant DN 80 BD	H = 1000 mm	A	B+2C; 2B	
29.	Tunelski hidrant DN 100 BD	H = 1000 mm	A	B+2C; 2B; A+2B	
30.	Tunelski hidrant tip 1 DN 80	H = 1000 mm	A	2B; 2C; B+C	
31.	Nadzemni hidrant nelomljivi DN 100	RD1000; RD1250; RD1500	A	B+2C; 2B; A+2B	
32.	Nadzemni hidrant lomljivi DN 100	RD1000; RD1250; RD1500	C	B+2C; 2B; A+2B	
33.	Nadzemni hidrant nelomljivi DN 150	RD1000; RD1250; RD1500	A	2B; A+2B	
34.	Nadzemni hidrant lomljivi DN 150	RD1000; RD1250; RD1500	C	2B; A+2B	
35.	Nadzemni hidrant nelomljivi s dvostrukim zatvaranjem DN 80 lijevani	RD1250	A	B+2C; 2B	
36.	Nadzemni hidrant lomljivi s dvostrukim zatvaranjem DN 80 lijevani	RD1250	C	B+2C; 2B	
37.	Nadzemni hidrant nelomljivi s dvostrukim zatvaranjem DN 100 lijevani	RD1250	A	B+2C; 2B; A+2B	
38.	Nadzemni hidrant lomljivi s dvostrukim zatvaranjem DN 100 lijevani	RD1250	C	B+2C; 2B; A+2B	
39.	Nadzemni hidrant nelomljivi s dvostrukim zatvaranjem DN 150 lijevani	RD1250	A	2B; A+2B	
40.	Nadzemni hidrant lomljivi s dvostrukim zatvaranjem DN 150 lijevani	RD1250	C	2B; A+2B	

VIK-HR d.o.o.

VIK Cert, Odjel C1- Certifikacija proizvoda

Zagrebačka cesta 231, HR-10000 ZAGREB

Prijavljeno tijelo (NB) br. 2486

Tablica 1. (nastavak) Nadzemni hidranti proizvođača Valman d.o.o.

Br.	Naziv i nazivni promjer DN (mm)	Ugradbena dužina (mm)	Oznaka tipa	Izlazni priključci	PN (bar)
41.	Nadzemni hidrant nelomljivi s dvostrukim zatvaranjem DN 80 PUR lijevani	RD1250	A	B+2C; 2B	10/16
42.	Nadzemni hidrant lomljivi s dvostrukim zatvaranjem DN 80 PUR lijevani	RD1250	C	B+2C; 2B	
43.	Nadzemni hidrant nelomljivi s dvostrukim zatvaranjem DN 100 PUR lijevani	RD1250	A	B+2C; 2B; A+2B	
44.	Nadzemni hidrant lomljivi s dvostrukim zatvaranjem DN 100 PUR lijevani	RD1250	C	B+2C; 2B; A+2B	
45.	Nadzemni hidrant nelomljivi s dvostrukim zatvaranjem DN 150 PUR lijevani	RD1250	A	2B; A+2B	
46.	Nadzemni hidrant lomljivi s dvostrukim zatvaranjem DN 150 PUR lijevani	RD1250	C	2B; A+2B	
47.	Nadzemni hidrant nelomljivi DN 80 lijevani	RD1000; RD1250	A	B+2C; 2B	
48.	Nadzemni hidrant nelomljivi DN 100 lijevani	RD1000; RD1250	A	B+2C; 2B; A+2B	
49.	Nadzemni hidrant s grbom grada nelomljivi DN 80	RD1000; RD1250; RD1500	-	B+2C; A+2B	
50.	Nadzemni hidrant s grbom grada lomljivi DN 80	RD1000; RD1250; RD1500	-	B+2C; A+2B	
51.	Nadzemni hidrant s grbom grada nelomljivi DN 100	RD1000; RD1250; RD1500	-	B+2C; A+2B	
52.	Nadzemni hidrant s grbom grada lomljivi DN 100	RD1000; RD1250; RD1500	-	B+2C; A+2B	
53.	Nadzemni hidrant starogradski DN 80	RD1000; RD1250; RD1500	-	2B	
54.	Nadzemni hidrant starogradski DN 100	RD1000; RD1250; RD1500	-	2B	
55.	Nadzemni hidrant nelomljivi s dvostrukim zatvaranjem DN 150 (zatvoren pri lomu u eksploataciji)	H = 1800 mm	A	A+2B	
56.	Nadzemni hidrant nelomljivi Baio DN 80	RD1000; RD1250; RD1500	A	2B; B+2C	
57.	Nadzemni hidrant lomljivi Baio DN 80	RD1000; RD1250; RD1500	C	2B; B+2C	
58.	Nadzemni hidrant DN 50	RD750; RD1000; RD1250	-	2C	

VIK-HR d.o.o.
VIK Cert, Odjel C1- Certifikacija proizvoda
Zagrebačka cesta 231, HR-10000 ZAGREB
Prijavljeno tijelo (NB) br. 2486

Tablica 2. Tehničke karakteristike nadzemnih hidranata proizvođača Valman d.o.o.

Br. (tablica 1.)	Tehničke karakteristike prema
1. – 58.	EN 1074-1; EN 1074-2; EN 1074-6; EN 1092-2; EN 12266; EN 1563; RAL GZ 662-2; EN 681-1; EN 805; EN 1503-1; EN 1503-3

Popis proizvoda u ovom privitku, zaključno s brojem **58.** u **Tablici 1.** sastavni je dio Certifikata o stalnosti svojstava **2486-CPR-038.**

Odgovorna osoba:
mr. Vladislav Špacir, dipl.ing.



Direktor:
Josipa Špacir, dipl.ing.